

# SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

## INSTRUKTIONER FÖR EGENKONTROLL

**OBS! Fet stil avser fastighetsägarens ansvar**

**Det som inte är relevant för verksamheten/fastigheten stryks från kontrollprotokollet. Verksamheten kan göra en egen kontrollchecklista som passar för just er verksamhet.**

Kontrollpunkt	Syfte/funktion	Kontrollmetod	Kontrollintervall	Kontroll utförd av/datum
Särskilda brandrisker	Förhindra brands uppkomst	<p>Kontrollera följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att lastkajer är fria från brännbart material</li> <li>➤ Att sopcontainrar står på avsedd plats och har lås</li> <li>➤ Att sopkärl har tättslutande lock</li> <li>➤ Att truckladdningsplats är fri från brännbart material och att utrustningen är felfri</li> <li>➤ Att el-centralen är fri från brännbart material och lätt åtkomlig</li> <li>➤ Att kabelstegar ej är belamrade med material</li> <li>➤ Att inga provisoriska elinstallationer finns</li> <li>➤ Att ljusarmaturer är felfria</li> <li>➤ Att inga blinkande lysrör finns, särskilt i förråd och lagerlokal</li> <li>➤ Att kaffebryggare, strykjärn och spisar har timer</li> <li>➤ Levande ljus</li> <li>➤ Att brännbart material ej förvaras på eller vid spisar/trinettkök</li> <li>➤ Att rökning endast sker på härför avsedd rökplats</li> <li>➤ Att rutiner för heta arbeten finns</li> </ul>	4ggr/år	
Brandfarlig och explosiv vara inkl. gasol	Förhindra brands uppkomst	<p>Kontrollera följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att brandfarlig vara är placerad på härför avsedd plats</li> <li>➤ Förråd/förvaringsplats skall vara skyltad med förbuds och varningsanslag</li> <li>➤ Gasol förvaras i ventilerat skåp, i över och underkant</li> <li>➤ Huvudavstängningskran skall finnas på gasolanläggning och vara skyltad</li> <li>➤ Gasolledning skall vara tydligt märkt</li> <li>➤ Gasolslang skall vara typgodkänd och i gott skick, inga sprickor eller annan åverkan</li> <li>➤ Uppställningsplats för gassvetsaggregat skall vara uppmärkt i anslutning till ytterdörr och dörrens skall vara skyltad med standardiserad skylt</li> <li>➤ Backslagsspärr, backventil och brandhandske skall finnas på acetylenflaska</li> <li>➤ Att explosiva varor förvaras på härför avsedd plats</li> </ul>	4ggr/år	

Kontrollpunkt	Syfte/funktion	Kontrollmetod	Kontrollintervall	Kontroll utförd av/datum
Vägg i brandcellsgräns	Hindra brand och brandgas-spridning mellan brandceller	<p><b>Okulärbesiktning av följande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Att inga hål eller springor finns i brandcellsgränsen</b></li> <li>➤ <b>Att ovan undertag är tätat</b></li> <li>➤ <b>Att genomföringar (rör, kablar, ventilationskanaler mm) är tätade</b></li> <li>➤ <b>Kontroll ovan undertak</b></li> </ul>	4ggr/år	
Dörr i brandcellsgräns med eller utan dörrstängare	Hindra brand och brandgas-spridning mellan brandceller	<p>Prova att stänga dörren varvid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dörren skall stänga helt</li> <li>➤ <b>Låskolv skall gå in i låsblecket</b></li> <li>➤ Dörren <u>skall vara hel</u>, oskadad och sluta tätt så att inga springor finns (även vid tröskel/golv då dörren sitter i utrymningsväg)</li> <li>➤ Dörren skall normalt vara stängd eller uppställd på rökdetektorstyrd magnet (<u>inga dörrkilar eller dylikt</u>)</li> <li>➤ Att dörmagneten ej är ur funktion eller saknas</li> <li>➤ <b>Om dörren är uppställd på magnetupphängning eller liknande skall stängningsfunktionen testas</b></li> </ul>	4ggr/år	
Brandventilation	Att ventileras ut brandgaser för att underlätta räddnings- och släckinsats	<p><b>Kontrollera följande:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Att manöverdon är lätt åtkomliga</b></li> <li>➤ <b>Att nya väggar eller dylikt ej försämrar tänkt funktion</b></li> <li>➤ <b>Att brandluckor funktionstestats under den senaste 12-månaders perioden samt dokumenterats</b></li> <li>➤ <b>Att varselskylt för röklucka finns</b></li> </ul>	4ggr/år	
Handbrandsläckare	Att möjliggöra tidig brandsläckningsinsats	<p>Kontrollera följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att brandsläckaren finns på avsedd plats</li> <li>➤ Att skylt finns och är väl synlig</li> <li>➤ Att handbrandsläckaren är plomberad</li> <li>➤ Att årskontroll är utförd under den senaste 12-månaders perioden</li> <li>➤ Att den inte är belamrad</li> <li>➤ Att den inte är använd eller åverkan skett, sprint skall sitta i och manometer (som sådan finns) står på grönt</li> </ul>	4ggr/år	
Inomhusbrandposter	Att möjliggöra tidig brandsläckningsinsats	<p>Kontrollera följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att skylt finns och är väl synlig</li> <li>➤ <b>Att årskontroll är utförd</b></li> <li>➤ Att den inte är belamrad</li> <li>➤ Att inte åverkan skett</li> <li>➤ <b>Att ventil kan öppnas</b></li> <li>➤ <u>Att munstycke finns</u> och kan öppnas och stängas</li> </ul>	4ggr/år	

Kontrollpunkt	Syfte/funktion	Kontrollmetod	Kontrollintervall	Kontroll utförd av/datum
Inomhus-brandposter	Att möjliggöra tidig brandsläckningsinsats	Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att skylt finns och är väl synlig</li> <li>➤ <b>Att årskontroll är utförd under den senast 12-månaders perioden</b></li> <li>➤ Att den inte är belamrad</li> <li>➤ Att inte åverkan skett</li> <li>➤ <b>Att ventil kan öppnas</b></li> <li>➤ <u>Att munstycke finns</u> och kan öppnas och stängas</li> </ul>	4ggr/år	
Utrymningsvägar	Att säkerställa en trygg och säker utrymning	Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att utrymningsvägarna är fria och framkomligheten god</li> <li>➤ Att öppningsanordningar är hela och fungerar samt att dörr går att öppna</li> <li>➤ Dörrar i utrymningsväg ej är låsta med nyckel</li> <li>➤ Fönster som utrymningsväg, lätt öppningsbart, ej belamrat och skyltat</li> <li>➤ Att inga hinder finns</li> <li>➤ Att inga hinder finns på utsidan av utrymningsdörren, t.ex. pallar, varor eller snö</li> <li>➤ <b>Att upplåsningsskontrollen och panikreglar för utrymningsdörrar fungerar</b></li> </ul>	4ggr/år	
Utrymningsskyltar	Att säkerställa en trygg och säker utrymning	Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att utrymningssskyltar finns och fungerar</li> <li>➤ Att skyltar syns och inte är blockerade (reklamskyltar, hyllor mm)</li> <li>➤ <b>Att batteribackup fungerar om det är genomlysta skyltar</b></li> <li>➤ <b>Att reservdriftstiden är 60 minuter (skall kontrolleras minst en gång om året)</b></li> </ul>	4ggr/år	
Utrymningsplan	Att säkerställa en trygg och säker utrymning	Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att utrymningsplan finns och är placerad på ett bra ställe så att den uppmärksammas av människor i byggnaden</li> <li>➤ Att utrymningsplanen stämmer med verkliga förhållanden</li> <li>➤ Att utrymningsplanen inte är skadad eller dold (blockerad)</li> <li>➤ Utrymningsinstruktion finns</li> </ul>	4ggr/år	
Nödbelysning	Att säkerställa belysning även vid strömavbrott	Kontrollera följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Att nödbelysningen fungerar (funktionstest via testknapp eller brytande av ström)</b></li> <li>➤ <b>Att skylt enligt gällande föreskrifter finns</b></li> <li>➤ <b>Att reservdriftstiden är 60 minuter (skall kontrolleras minst en gång om året)</b></li> </ul>	4ggr/år	

Kontrollpunkt	Syfte/funktion	Kontrollmetod	Kontrollintervall	Kontroll utförd av/datum
<b>Brandlarm</b>	<b>Att upptäcka brand i ett tidigt skede samt larma räddningstjänsten</b>	<b>Kontrollera följande:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att inga felindikeringar syns på centralapparaten</li> <li>➤ Anläggningsskötare ersättare namn och telefonnummer</li> <li>➤ Skötselinstruktion</li> <li>➤ Kontrolljournal</li> <li>➤ Månadskontroll (batterikontroll mm)</li> <li>➤ Att månads/kvartalsprovningar är utförda (provningar bokförs i kontrolljournalen)</li> <li>➤ Detektorerna hela och rena</li> <li>➤ Att klockor och sirener är märkta med "brandlarm"</li> <li>➤ Att revisionsbesiktning är utförd under den senaste 15-månaders perioden (intyg skall finnas tillgängligt)</li> </ul>	4ggr/år	
<b>Utrymningslarm</b>	<b>Att varna berörda personer vid fara</b>	<b>Kontrollera följande:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att inga felindikeringar syns på centralapparaten</li> <li>➤ Att månads/kvartalsprovningar är utförda (provningar bokförs i kontrolljournalen)</li> <li>➤ Att klockor och sirener är märkta med "utrymningslarm"</li> </ul>	4ggr/år	
Larmknapp	Att manuellt kunna aktivera brandlarm och/eller utrymningslarm	<b>Kontrollera följande:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att knapp ej är skadad</li> <li>➤ Att skyddsglasat finns på plats</li> <li>➤ Att skylt och test finns och är tydlig</li> <li>➤ Att knapp ej är blockerad eller skyddad av hyllor eller dylikt</li> </ul>	4ggr/år	
<b>Vattensprinkler</b>	<b>Att släcka eller begränsa en uppkommen brand samt larma räddningstjänsten</b>	<b>Kontrollera följande:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Att vecko-/månads-/kvartalsprov är utförda (skall vara bokförda i kontrolljournal)</li> <li>➤ Att lagringshöjden inte är för hög i förhållande till sprinkleranläggningens dimensionering</li> <li>➤ Att det finns fritt avstånd mellan sprinklerhuvud och lagrat gods, minst 0,5 meter, bör bara 1 meter (=skall i hög riskklass)</li> </ul>	4ggr/år	
Truckladdningsplats	Förhindra brands uppkomst samt möjliggöra släckning	<b>Kontrollera följande:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Laddningsplatsen markerad</li> <li>➤ Finns släckredskap i anslutning till laddningsplats</li> <li>➤ Laddningskabel hel</li> <li>➤ Att det inte finns brännbart material i anslutning till laddningsplatsen</li> </ul>	4ggr/år	