

Dokumenttyp:

Rutin

Fastställt/upprättad

2016-05-16 av Ledningsgrupp VO

Senast reviderad:

2023-09-27

Giltighetstid:

2025-09-30

Detta dokument gäller för:

Personal på Vallgården

Dokumentansvarig:

Enhetschefer Hemvården/HoS

Dnr:

Brandskydd på Vallgården, rutin

Syfte

Att all personal som arbetar på Vallgården (både ordinarie personal och vikarier) ska ha kännedom om rutinen för brandskydd.

Om utrymning

1. Information om utrymningsplan och uppsamlingsplats finns på tavlor som är placerade på de olika enheterna på Vallgården. Nyanställda ska få kännedom om denna tavla vid introduktion. Ordinarie personal ska tillgodogöra sig tavlans information och hålla sig uppdaterade.
2. Vid brandlarm ska en person från varje enhet på Vallgården skyndsamt gå till den automatiska brandlarmläggningen som finns vid stora entrén med ingång Vallgatan 4A. Denna person ansvarar för att informera sin enhet om varifrån det larmar. Utrymning är endast aktuell på den enhet där det larmar. Man får inte försöka stänga av pågående larm.
3. Den som har besökare alternativt student ansvarar för att ta hand om den personen vid en ev. utrymning/brand. Detta gäller även då man t.ex. släpper in postbud.
4. Stäng om möjligt dörrar till kontor och andra utrymmen för att begränsa spridning
5. Vid automatiskt brandlarm på Vallgården kan alla dörrar öppnas utan passagekort.

Förebyggande:

6. Brandskyddsronder görs regelbundet av brandskyddsansvariga.
7. Mer information om protokoll från brandskyddsronder mm finns i pärmen "SBA (Systematiskt brandskyddsarbete). Fråga ansvarig chef var pärmen finns på respektive enhet.
8. Levande ljus är tillåtna men ska hållas under uppsikt
9. Vallgården liksom hela Hjo kommun är en rökfri arbetsplats.
10. Alla har ett eget ansvar för att sladdar, kablar, och dylikt är upphängda på ett lämpligt sätt vid arbetsplatsen. Det ska råda god ordning. Lösa anslutningskablar bör hängas upp och ska inte ligga på golvet. Skarvsladdar ska ses som en temporär lösning.
11. Blinkande lysrör utgör en brandrisk och ska släckas omedelbart i väntan på att det byts ut. Alla har ett eget ansvar att släcka blinkande lysrör samt att kontakta vaktmästare.
12. Utrymningsvägar får ej blockeras.

